

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области

(Главное управление МЧС России по Самарской области)

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Самара, 443100 ул. Галактионовская, 193 тел. 338-96-06 факс 242-45-53

электронный адрес: [mchs@samtel.ru](mailto:mchs@samtel.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Самара, 443076 ул. Балаковская, 45 А, телефон: 8(846) 261-65-27, факс: 261-65-27

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### **Предписание № 356/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципального бюджетного дошкольного учреждению**

**«Детский сад общеразвивающего вида № 183» городского округа Самара,**

**в лице законного представителя юридического лица – заведующей Васильевой Татьяна**

**Александровна**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) начальника отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по городскому округу Самара (главного государственного инспектора  
городского округа Самара по пожарному надзору) управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области полковника  
внутренней службы Мамыкина А.С. № 356 от 24 февраля 2021 г., ст. 6 Федерального закона  
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 29 марта 2021 г. с 10 час. 00  
мин. до 11 час.00 мин, с 05 апреля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. проведена плановая  
проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского  
округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России  
по Самарской области Землянским Евгением Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному  
надзору, проводившего (-их) проверку,

здания, помещений по адресу: г. Самара, ул. Осипенко, 36

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Васильевой Татьяна Александровной - заведующий МБДОУ «Детский сад № 183»  
г.о. Самара.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц. участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	Автоматическая пожарная сигнализация эксплуатируется сверх срока службы установленного изготовителем (поставщиком) (более 10 лет).	ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.4. ст.4, 83,103 ч. 1; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п. 5.1.7;	01.11.2021	
2	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (В групповых ячейках неисправна автоматическая система оповещения и управления эвакуацией.)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54 При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	01.11.2021	
3	На путях эвакуации из групповой ячейки 2 этажа допущено размещение мебели (шкаф для хранения обуви).	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" б. На объектах защиты запрещается: п.23; п. 16 ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;	01.11.2021	

*Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.*

*При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.*

*В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:*

- руководители федеральных органов исполнительной власти;*
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;*
- руководители органов местного самоуправления;*
- собственники имущества;*

*лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;*

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по городскому округу Самара  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Самарской области

Землянский Е.А.

(должность, фамилия, инициалы)



" 05 " 04 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Т.А. Васильева  
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

« 05 » 04 2021 г.