

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №183» городского округа Самара
443110,г.Самара, ул.Осипенко,36 тел. 263-34-10

Отчет

МБДОУ «Детский сад № 183» г. о. Самара

*О результатах предписания от 05.04.2021г. № 356/1/1 отделом надзорной деятельности
и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской
области.*

№	Наименование предписания	Принятые меры	срок исполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Автоматическая пожарная сигнализация эксплуатируется сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) (более 10 лет)	<i>Направлено письмо о выделении денежных средств № 4 от 06.04.2021г. в Департамент образования Администрации г.о. Самара</i>	01.11.2021г	<i>Направлено письмо о выделении денежных средств № 4 от 06.04.2021г. в Департамент образования Администрации г.о. Самара</i>
2.	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (в групповых ячейках неисправна автоматическая система оповещения и управления эвакуацией)	<i>Нарушение устранено, акт выполненных работ от 05.04.2021г. ООО «ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ»</i>	01.11.2021г	выполнено
3.	На путях эвакуации из групповой ячейки 2 этажа допущено размещение мебели (шкаф для хранения обуви)	<i>Нарушение устранено, шкаф для хранения обуви убран</i>	01.11.2021г	выполнено

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 183» г.о.Самара

Т.А. Васильева

